

GENERELLE DATA

Elektroinstallatør (Navn, adresse, telefonnummer)  
KJETIL HANSEN  
P.B. 66, FÆLLSOL  
4320 HOMMERSÅK  
Autorisasjonsnr.

Ref.nr. Anleggsnr. 102 0338 001 001-002  
Transformatorkrets 755 Måler nr.

Til Det lokale elektrisitetstilsynet  
Sandnes Energi AS  
Hoveveien 9  
4300 Sandnes

Melding av elektriske installasjoner  
i henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og forskrifter  
utført med hjemmel i denne loven, jf § 122.9.

Nr. 0601995

Delferdigmelding

Kunde, anleggsadresse, g.nr., b.nr.  
KJETIL HANSEN G.NR. 102/B.NR. 300  
STUBBEN 7, 4320 HOMMERSÅK

Eiendommens/anleggets anvendelse  
ENEBOLOG  
Eier, adresse, tlf.nr. TLX 908 31164  
KJETIL HANSEN & TONE MOSSIGE  
P.B. 66, FÆLLSOL 4320 HOMMERSÅK

FORHÅNDSMELDING

Ny installasjon  Midlertidig installasjon  Utvidelse  Omlegging  Sammenkobling  Utskillelse  
Stikkledning:  Jordkabel  Luftledning  Skinner 3 x 16 mm<sup>2</sup>  Al  Cu  er lagt  ønskes  må skiftes

Arbeidsbeskrivelse - Enkelt stigeledningskjema med alle data - Vedlegg som bestemt i installasjonsreglene.  
Bygningsvolum 580 m<sup>3</sup>  
Elvarme 9 kW  
Hovedoppv.måte EL-KJÆL  
Spenning 230 V  
Fordelingssystem IT  
Tariff

INSTALLASJONSDATA  
Kortsl.vernets plass. 755 132 Jordelekt. jf § 542.2 30m x 25m x 20U Effektbehov 25 kW Antall ant. 2  
Kortsl. vern N116 00 A Inntaksledn. 3 x 25 mm<sup>2</sup> Overb.vern er: A Overb.vern blir: 3 x 63A A  
Påbegynnes 01.07.97 Antatt ferdig 30.11.97 Saksbehandler

ANLEGGSDATA  
Målerpl. sted/rom 001 GANG 002 VÅRER H.sikring er A H.sikring blir 3 x 63 A  
Forhåndsmelding 25/6-97  
Dato Stempel og underskrift installatør

DLE OG EVERKETS MÅLING

Data ved inntakspunkt i IT-system. (Ovrigt system som vedlegg.) R fase -  $I_{R, max} = 0,8 \cdot I_{N}$  Jordslutningsstrøm 600 mA  
IK, max = 6 KA IK, min = 1,5 KA X fase =  $I_{X, max} = 0,9 \cdot I_{N}$

Påføre ved delferdigmelding.

Overspenningsvern må monteres jf § 443.2.4  
30/697 Jan Schreie  
Dato Underskrift Det lokale elektrisitetstilsynet

DELFERDIGMELDING

Arbeidsbeskrivelse - Dokumentasjon som bestemt i installasjonsreglene og forskriftenes § 514.5.1.

17/3-98  
Dato Underskrift montør

Den delferdigmeldte installasjon er i samsvar med forskriftene, jf § 116.2  
17/3-98  
Dato Underskrift installatør

Tariffapparat:  ikke oppsatt  prov. koblet  Spenning ikke påsatt stikkledn.

DLE

KONTROLL ETTER FERDIGMELDING  
Isolasjonsmotst. M? Forbr.kode/kontr.type Kontr.hypighet Rapport nr./kode Frist for retting  
Merknader

Dato Underskrift inst.inspektør