

Sjekkliste Bolig
NEK 405 - 2

Kunde		Kundenr		Ordre nr	
Eier					
Bruker					
Adresse					
Postnr – sted					
Foretaksregisteret					
Kontaktperson					
E-post adresse					
Telefon / Mobiltlf.					

Anlegg	Anlegg Type, se: "FG Kontroll" nedenfor					
Nettsystem	400V TN-S		230V TT		230V IT	
Anlegget utført ihht.	Overlevert år		Ombygd år		Ombygd år	
	Eldre <i>enn</i> 1963		FEA 1963 <i>Rødboka</i>		FEB 1988	
	FEB 1991		NEK 400 1998		NEK 2002	
	NEK 2006		NEK 400 2010		NEK 2014	
Kontrollert dato						

Bygg type:

Enebolig		Rekkehus		Leilighet		Kårbolig		Hytte			
----------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	-------	--	--	--

FG-Kontroll:

(For sertifiserte elkontrollører og foretak med tilgang til FG Kontroll. Eller til frivillig bruk uten FG-kontroll)
Behov for flere bygg; kopier tabellen

Eiendomsinformasjon	FN, Finans Norge, FG		Link: FG Kontroll	Kommentar
	Matrikkel		Link: Se eiendom.no	
Kommunenr / sted				
Gårdsnr				
Bruksnr				
Seksjonsnr				
Adresse	Postnr.	Sted		
Byggningsnummer, bolig	Beskriv: (enebolig/tomannsbolig/rekkehus/kjedehus/leilighet/frtidsboli/seterhus/koie/uthus, etc.)			
Byggningsnummer, næring	Beskriv: (kontor/lager/produksjon/butikk/-senter/forsamlingslokale/datahall/barnehage/skole etc)			

Kontrollpunkt Bolig	Ok	Ir	It	Avvik/Kommentar	Utbedret dato/sign
GENERELT					
Gå en runde i huset og slå på alle brytere for varmekabler, utelys, alle kokeplater på komfyr, ovner, alt som er tilkoblet beskyttelsesleder (jordet utstyr).					
Bruksendring					
Visuell kontroll/tilstand					
MÅLING					
Isolasjonsresistansen på installasjonen					
Temperatur/varmgang i fordeling/sikringsskap					
Kontinuitet i jordleder og utjevninger					
Jordfeilbryter, jordfeilvarsler, utkoblingstid, lyd, veiledning					
Overgangsmotstand til jord					
Automatisk utkobling					
Gulv- og veggresistans					
SELV, PELV og elektrisk atskillelse					
Andre målinger					
SIKRINGSSKAP					
Tilgjengelig for ettersyn					
Merking av kurser og utstyr, inkludert N-, PE- og PEN- leder					
Defekt utstyr, bunnskruer, sikringsautomater/elementer/MCB og rengjøring					
Forhold mellom kabler og vern					
Utstyrets kapslingsgrad					
Kabelinnføringer					
Tilkoblinger og varmgang					
Overspenningsvern					
JORDING					
Hovedjord tilkoblet					
Jording av stikkontakter og utstyr					
Tilleggsutjevningsforbindelser					
INSTALLASJON					
Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugg, motorer, m. m.					
Utstyrets kapslingsgrad					
Utstyr montert ihht installasjonsveiledninger					
Vedlikehold av anlegg/utstyr					
Kontrollert at det ikke er jordet og ujordet utstyr i samme område (gjelder ikke dobbelisolert)					
Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon					
Flere fleksible ledninger i samme plugg					
Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute					
LED-anlegg koblet til egen kurs					
Varmeanlegg/skjult varmeanlegg funksjon, tildekking					
Dokumentasjon på at installasjonen er utført etter 1999					

Kontrollpunkt Bolig	Ok	Ir	It	Avvik/Kommentar	Utbedret dato/sign
BRANNVERN, INNBRUDD					
Brannvarslingsanlegg, detektorer, varslere					
Brannslukningsutstyr og rømningsveier					
Innbruddsalarm, utstyr, funksjon, batterier					
Branntetting					
INFORMASJON					
Eier/brukers ansvar					
Samsvarserklæring og dokumentasjon					
Belysning, lyskilder og varme					
Kabler og skjøteledninger					
Spesielle hensyn i barnerom					
Forsvarlig bruk av elektriske apparater, verktøy, trakter m. m.					
Overspenningsvern					
Jordfeilbryter					
Batteribytte røykvarslere					
Komfyrbranner, komfyrvakt					
Tildekning av ovner og elektrisk utsyr					
Risiko for brann i TV, PC, ladere etc.					
Brannfare ved søppelkasser/container nær vegg					
Orientert om feil, avvik notert ved kontrollen					
AVSLUTNING					
Har du husket på å skru av påsatt utstyr, jfr. første punkt					

Ok = Kontrollert, ingen feil / avvik	IR = Ikke Relevant	IT = Ikke Tilgjengelig (avstengt, i drift etc.)
--------------------------------------	--------------------	---

Kommentarer:
