

Arbeidsstrømsutløser monteres på de automatene som ikke skal være i gang ved aggregat drift.
Når nett kommer tilbake igjen, vippes disse opp igjen.

