

TRE-DIM v8.0 BJELKE
TRE-KONSTRUKSJONS DIMENSJONERING

180 IPE
L = 4,00 meter




Materialfaktor: 1,21
Pålitlighetsklasse: 1

Bjelkens : 0,0°

JEVNT FORDELT LAST PÅ DRAGER:

NYTTELAST : 7,610 kN/m
EGENLAST : 4,960 kN/m
BRUDDLAST : 16,226 kN/m



SNITTKREFTER:	KAPASITET.	OPPTREDENDE.	UTNYTTELSE.
Moment :	42,8 kNm	32,5 kNm	75,8 %
Skjærkraft :	142,4 kN	32,5 kN	22,8 %

BEREGNINGSREGLER:
NS 3470-1 5. utg -NS 3470-2 1. utg - NS 3472 2. utg - NS 3491 1. utg - NS 3490 2. utg

TRE-DIM BJELKEBEREGNING
Dato : 16.02.2013 Tid: 08:33:28

Garasje
Haugesund

Programmet er levert av Byggsafe AS